



ERCON INDUSTRIAS S.A.C.

RUC N°20603528469
 GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
 REMITENTE
 N° EG07 - 00000206

Fecha y hora de emisión : 30/05/2024 11:57 PM

Fecha de inicio de Traslado : 31/05/2024

Punto de Partida CAL. EUGENIO DE LA TORRE NRO. 213 DPTO. 202 URB. MARANGA - SAN MIGUEL - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada CAL.ONCE MZA. Q LOTE. 15 URB. HUERTOS DE LURIN (TERCERA ENTRADA CAMINO A PACHACAMAC) LIMA - LIMA - LURIN

Datos del Destinatario : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20110614609

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO					Tablero Eléctrico de Bco. Condensadores (TBC1.1); (TBC1.2) y (TBC1.3) 440V, 3Ø, 60Hz para CRP-02	UNIDAD (NIU)	3.00
2	NO					Tablero Eléctrico de Bco. Condensadores (TBC2.1) y (TBC2.3) 440V, 3Ø, 60Hz para CRP-02	UNIDAD (NIU)	2.00
3	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para CRP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
4	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para CRP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
5	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para CRP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
6	NO					Tablero Eléctrico de Bomba Booster (TBB) 440V, 3Ø, 60Hz para RP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
7	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para RP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
8	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para RP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
9	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para RP-02	UNIDAD (NIU)	1.00
10	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para RP-03	UNIDAD (NIU)	1.00
11	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para RP-03	UNIDAD (NIU)	1.00
12	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para RP-03	UNIDAD (NIU)	1.00
13	NO					Tablero Eléctrico de Bco. Condensadores (TBC1); (TBC2) y (TBC3) 440V, 3Ø, 60Hz para CRP-01	UNIDAD (NIU)	3.00
14	NO					Tablero Eléctrico de Bomba Booster (TBB) 440V, 3Ø, 60Hz para CRP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
15	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para CRP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
16	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para CRP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
17	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para CRP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
18	NO					Tablero Eléctrico de Bco. Condensadores (TBC1); (TBC2) y (TBC3) 440V, 3Ø, 60Hz para CRP-01A	UNIDAD (NIU)	3.00
19	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para CRP-01A	UNIDAD (NIU)	1.00
20	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para CRP-01A	UNIDAD (NIU)	1.00
21	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para CRP-01A	UNIDAD (NIU)	1.00
22	NO					Tablero eléctrico de Distribución (TD) 220V, 3Ø, 60Hz para RP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
23	NO					Tablero eléctrico de control (TC) - 24 VDC, para RP-01	UNIDAD (NIU)	1.00
24	NO					Tablero eléctrico Rectificador (TR) - 24 VDC, para RP-01	UNIDAD (NIU)	1.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 750

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: AFN818

Datos de los conductores:

Principal: CARDENAS ROJAS JULIO DANIEL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 09640475

Número de licencia de conducir: Q43634538

Observaciones : Entrega de items a SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES segun OC SIGMA SA N°016-2024/LOG CARATA