

CONSORCIO ELECTRICO ANCASH

RUC N°20610455361
 GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
 REMITENTE
 N° EG07 - 00000020

Fecha y hora de emisión : 28/08/2024 01:15 PM

Fecha de inicio de Traslado : 28/08/2024

Punto de Partida MZ. G LOTE. 4E7 ASC. LOS TULIPANES - LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : OTROS

Punto de llegada COMPLEJO DEPORTIVO CURVA DEL AMOR CAÑARI - POMABAMBA - POMABAMBA - ANCASH

Descripción de Motivo : TRASALADO A OBRA

Datos del Destinatario : CONSORCIO ELECTRICO ANCASH - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20610455361

Documentos Relacionados:

- Factura N° FQQ1 845 - RUC N° 20612381381
- Factura N° FQQ2 79 - RUC N° 20612858048
- Factura N° FQQ1 100 - RUC N° 20612847518
- Factura N° FQQ1 113 - RUC N° 20612847518

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	76BGBJK				Varilla de Amar preformada Simple para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	1.00
2	NO	HNDK571				Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	1.00
3	NO	H4JK6J2				Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	UNIDAD (NIU)	1.00
4	NO	H6H8725				Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	38.00
5	NO	7JFMHNK				Cinta Plana de Amar de Aluminio Recocido de 1.0 x 7.6 mm	UNIDAD (NIU)	1.00
6	NO	KH96701				Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV	UNIDAD (NIU)	1.00
7	NO	MK8523R				Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV	UNIDAD (NIU)	1.00
8	NO	H8VF9UW				Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV	UNIDAD (NIU)	2.00
9	NO	B4V551A				Varilla de Amar preformada Simple para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	71.00
10	NO	DN56NU5				Varilla de Amar preformada Doble para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	82.00
11	NO	6KGERI6				Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm²	UNIDAD (NIU)	100.00
12	NO	KV824OL				Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm²	UNIDAD (NIU)	42.00
13	NO	6VSBH51				Amortiguador de Vibración Tipo stockbridge para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	95.00
14	NO	J57BKH7				Amortiguador de Vibración Tipo stockbridge para Conductor de 70 mm²	UNIDAD (NIU)	95.00
15	NO	7JRTBEM6				Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	90.00
16	NO	67NNS471				Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm²	UNIDAD (NIU)	88.00
17	NO	SGB8UG2				Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV	UNIDAD (NIU)	1.00
18	NO	YC3JK66				Transformador Trifásico de 37.5 kVA; 22,9/0,40-0,23 kV	UNIDAD (NIU)	2.00
19	NO	VATF547				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 5 kVA; 440-220V	UNIDAD (NIU)	2.00
20	NO	K765X2F				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 10 kVA; 440-220V	UNIDAD (NIU)	1.00
21	NO	XZ541A5				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 15 kVA; 440-220V	UNIDAD (NIU)	1.00
22	NO	MC2V236				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 25 kVA; 440-220V	UNIDAD (NIU)	1.00
23	NO	K58XB2				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 25 kVA; 400-220V	UNIDAD (NIU)	1.00
24	NO	Z12CX78				Tableros de Distribución Completa para S.E. de 37.5 kVA; 400-220V	UNIDAD (NIU)	1.00
25	NO	9KX84N1				CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 35 MM²	UNIDAD (NIU)	8,300.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: TNE

Peso Bruto total de la carga: 12.9

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: D0J739

CONSORCIO ELÉCTRICO ANCASH
 Ing. José Justo Cajo Carlos
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N°92526

Datos de los conductores:

Principal: LAURENTE AGUIRRE ALEXANDER - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 71450070

Número de licencia de conducir: Q71450070